



Data 20 DIC. 2018

| Protocollo N° 519130

79.00.07.05.00

| Allegati N 1

Oggetto: Variante puntuale n. 10 al Piano degli Interventi - Intervento per la realizzazione di un percorso ciclabile tra Caldiero e Caldierino.

Valutazione di compatibilità idraulica su Piano degli Interventi.

Al **Comune di Caldiero**
Piazza Marcolungo, n.19
37042 Caldiero (VR)
protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

per conoscenza

Alla **Direzione Difesa del Suolo**
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Alla **Direzione Pianificazione Territoriale
Unità Organizzativa Urbanistica**
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Al **Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta**
Via Oberdan, 2
37047 San Bonifacio (VR)
consorzio@pec.altapianuraveneta.eu

Visto l'art. 12 della L.R. n. 11/2004 - "Norme per il governo del territorio";

Viste le linee guida di cui all'allegato A alla DGR n. 2948/2009 in cui si precisa: "Nell'ambito del PI, andando pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare le misure compensative ritenute idonee a garantire l'invarianza idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità";

Vista la documentazione relativa alla Variante puntuale n. 10 al Piano degli Interventi - Intervento per la realizzazione di un percorso ciclabile tra Caldiero e Caldierino unitamente alla richiesta di parere di competenza e contenente lo studio di compatibilità idraulica con definizione degli interventi compensativi per un volume di compenso di circa 178 mc (1459 mc/ha);

Vista la nota del Consorzio di Bonifica prot. n. 12604 del 13.12.2018, che si allega, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

Considerato che:

- la definizione degli interventi compensativi appaiono coerenti con le indicazioni fornite con il precedente parere n. 142089 del 12.03.2007 sullo studio di compatibilità idraulica del PATI dei Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli e Lavagno e quindi idonei a garantire l'invarianza idraulica con definizione progettuale condotta al livello di studio di fattibilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

si esprime parere favorevole

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio civile Verona
Piazzale Cadorna 2, 37126 Verona – Tel. 045 8676593 / 8676594
e-mail: geniocivilevr@regione.veneto.it
pec: geniocivilevr@pec.regione.veneto.it*



all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate per l'intervento oggetto di analisi idraulica subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti considerato ed a quelle contenute nel sopraccitato parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

Si precisa altresì che il progetto definitivo delle misure compensative da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà essere valutato dal citato Consorzio di Bonifica.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Marco Dorigo

Responsabile istruttoria
Ing. Michele Pezzetta 045/8676573